

LEGENDA SIMBOLI	
	Nuovo punto luce stradale su palo conico da forniera h.f.f. 8mt - apparecchio illuminante tipo neri mod. archilede special con sorgente led e ottica tipo iii e4
	Pozzetto di derivazione impianti di illuminazione pubblica con chiusura scorrevole in cls o ghisa
	Paifora interrata costituita da n° 2 tubi pvc doppia parete int. liscio ø 110 minimo (nuova fornitura e posa)
	Paifora interrata costituita da n° 2 tubi pvc doppia parete int. liscio ø 110 minimo (esistente)


NOTE	
1)	Tutte le apparecchiature ed i cavi elettrici dovranno essere in classe di isolamento 2 e non dovrà essere realizzato l'impianto di messa a terra (rif. del 64-8/4 art. 413.2.7);
2)	Il nuovo impianto di illuminazione dovrà essere allacciato all'impianto esistente su via Fanin previa verifica in fase esecutiva con i tecnici preposti alla manutenzione impianti IP;
3)	L'impianto di videosorveglianza dovrà rispettare le prescrizioni tecniche rilasciate dal Comune di San Pietro in Casale.

III.ne STRADALE

Marca : NERI
Modello : ARCHILEDE SPECIAL
Tipo di posa : SU PALO SENZA SBACCIO (TESTAPALO)
Caratteristiche principali :
CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E VETRO DI CHIUSURA PIANO EXTRACHIAIRO SORGENTE LED ED ALIMENTATORE CON DIMMING AUTOMATICO PREIMPOSTATO STAND ALONE
Diffusore : LENTI IN PMMA MULTILAYER
Ottica : CUT-OFF STRADALE
Lampade : LED ALTA EFFICIENZA CREE XP-G2
Grado di Protezione : IP66 - Classe isolamento II
Luogo di Installazione : STRADA



Simbolo :



LAVORO:
NUOVA URBANIZZAZIONE DI AREA SITA A
SAN PIETRO IN CASALE
VIA SAN BENEDETTO SNC

OGGETTO:
SCHEMA TOPOGRAFICO

Impianto illuminazione pubblica

TAVOLA:
E01-1

SCALA:
1:500
DATA EMISSIONE:
Marzo 2018
COMMESSA:
0xxx
FILE:
0xxxE01-1_PP

COMMITTENTE:

IMMOBILIARE RIGONE DUE srl
Via IV Novembre, 29
44042 Cento (FE)
MIRA IMMOBILIARE srl
Via Della Pace, 9
40015 Galliera (BO)

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI:

INSTALLATORE:

-

TECNICO:

Altieri Per. Ind. Fabio
Battaglia Per. Ind. Nicola
Masieri Per. Ind. Alessandro

N° 04	Revisione:	Data:
N° 03	Revisione:	Data:
N° 02	Revisione:	Data:
N° 01	Revisione:	Data:
N° 00	Revisione:	Data:

PROGETTO PRELIMINARE
MARZO 2018



Via Paladrelli, 2 41121 Ferrara
Tel. e Fax 0532 501085 - Cell. 397 8491514 - Email: info@studiotecnicoaltieri.it

IL PRESENTE ELABORATO POTRA' ESSERE RIPRODOTTO, COPIATO O UTILIZZATO SOLO PREVIO N.S. CONSENSO