

PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA" NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (D.P.C.M. 25/05/2016)".

CHIARIMENTI

QUESITO 13):

- Al fine di ottenere il punteggio massimo nei criteri di valutazione n. W1 e n. W2, riportati a pag. 17 del bando-disciplinare, chiede se sia vincolante l'elaborato "Migliorie", allegato alla documentazione di gara, riproponendo esattamente le stesse migliorie riportate nel medesimo elaborato;
- Nel modulo B "dichiarazione di offerta economica", viene richiesto quanto segue:
 - ribasso percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara;
 - ribasso in numero di giorni sui tempi di realizzazione dell'opera;alla pag. 19 del bando-disciplinare viene indicato il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dei punteggi da assegnare ai criteri a) e b) sopra indicati, ma non il punteggio di assegnazione, pertanto chiede di specificare quale sarà il punteggio massimo attribuito a ciascun criterio.

RISPOSTA:

- V. risposta al quesito n. 1).
- Si veda il Bando rettificato.

QUESITO 14)

- Se nella formulazione dell'offerta tecnica debba attenersi alle soluzioni tecniche indicate al punto a. Criterio di valutazione dell'offerta tecnica pag. 17-18 del disciplinare di gara e nell'elaborato "Miglioria offerta tecnica" (es. rete elettrosaldata, ecc...) oppure se sia possibile integrarle e/o sostituirle con altre soluzioni che siano comunque migliorative rispetto al progetto posto a base di gara;
- se nella redazione del computo metrico estimativo, da inserire in busta C, i prezzi delle migliorie proposte debbano essere al lordo o al netto del ribasso offerto;
- se, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di imprese, tutte le imprese partecipanti debbano possedere le attestazioni ISO 14001 e BS OHSAS 18001, per l'ottenimento del punteggio tecnico.

RISPOSTA:

- V. risposta al quesito n. 1).
- I prezzi relativi alle migliorie offerte non sono soggetti a ribasso essendo le migliorie a carico dell'aggiudicatario.
- In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati.

QUESITO 15)

ARGELATO | BENTIVOGLIO | CASTELLO D'ARGILE | CASTEL MAGGIORE | GALLIERA | PIEVE DI CENTO | SAN GIORGIO DI PIANO | SAN PIETRO IN CASALE

SEDE CENTRALE

Direzione

Via Fariselli 4 40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 711
fax 051 89 04 790
partita IVA e CF 02855851206
P.E.C: unione@pec.renogalliera.it

SERVIZI ALLA PERSONA

Via Pescerelli 47
40018 San Pietro in Casale
tel. 051 89 04 852-851
fax 051 4689602
protocollo.persona@renogalliera.it

SISTEMI INFORMATIVI

Via Argelati 4
40050 Argelato
tel. 051 89 04 777
fax 051 74 17 283
informatica@renogalliera.it

POLIZIA MUNICIPALE

Via Fariselli 4
40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 750 n. verde 800 800 606
fax 051 89 04 794
pm@renogalliera.it
P.E.C: pm@pec.renogalliera.it

1. In caso di partecipazione alla gara in un RTI, per ottenere il punteggio tecnico attribuito alla certificazione ambientale ISO 14001, la certificazione può essere posseduta solo dalla mandante?
2. Nel caso di partecipazione di una Rete di imprese, sprovvista della certificazione ISO14001, per ottenere il punteggio tecnico, può utilizzare la certificazione ambientale dell'impresa retista esecutrice dei lavori?

RISPOSTA:

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati.

QUESITO 16)

1. Il concorrente in possesso della categoria prevalente OG3 cl. VIII, Può eseguire direttamente le opere rientranti nella categoria OS9, senza indicare quindi il relativo subappalto?
2. Volendo partecipare in ATI così costituita: 97% cat. OG3 + 3% cat. OS18-A, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio W3 offerta tecnica, è sufficiente che la capogruppo possieda entrambe le certificazioni (ISO 14001 e OHSAS 18001)?

RISPOSTA:

1. No, è necessario il sub-appalto, come chiarito nella risposta al quesito 9).
2. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati.

QUESITO 17):

In relazione all'indicazione della terna dei subappaltatori, è possibile inserire più di n. 3 soggetti in relazione a ciascuna delle tipologie di prestazione omogenee e/o attività ricadenti nelle categorie elencate all'art. 1, comma 53 della Legge 190 del 2012?

RISPOSTA:

Si (si anche quanto precisato nella risposta al quesito 8.3).

QUESITO 18)

Nel bando di gara rettificato viene ribadito che gli elaborati grafici illustrativi delle soluzioni migliorative dovranno essere in formato A3 di numero non superiore a 16.

Eventuali schede tecniche di mezzi e/o materiali, calcoli, diagrammi ed altri documenti similari devono essere ricompresi nei 16 previsti per le migliorie o possono essere allegati senza limitazione di numero in un fascicolo a parte ?

RISPOSTA:

Eventuali schede tecniche di mezzi e/o materiali, calcoli, diagrammi ed altri documenti similari non sono ricompresi negli elaborati grafici; tuttavia, tale documentazione non costituirà oggetto di valutazione.

QUESITO 19)

In riferimento alla gara in oggetto ed al quesito n. 11 , a cui è stata data risposta , siamo a richiedere la seguente precisazione:

- si chiede conferma di quanto contenuto nella busta C-OFFERTA ECONOMICA, di cui all'art. 15 del bando/disciplinare di gara, in merito all'allegazione del solo computo metrico estimativo delle migliorie presentate nell'offerta tecnica, e di nessun altro documento tecnico, così come palesato nella formulazione del quesito n. 11, circa la previsione di un COMPUTO METRICO COMPARATIVO DELLE MIGLIORIE PROPOSTE.

In attesa di conferma, per la presentazione del solo documento previsto dal bando di gara.

RISPOSTA:

Si conferma che nella Busta C- offerta economica deve essere contenuto esclusivamente quanto previsto dal paragrafo 15.1 del Bando-Disciplinare, ossia:

“Computo Metrico Estimativo delle migliorie presentate nell’Offerta Tecnica, in formato ISO A4, suddiviso per voci, ciascuna delle quali deve essere dettagliatamente descritta e riportante il valore complessivo in euro della miglioria offerta e riferita al singolo criterio; qualora il criterio sia suddiviso in

sottocriteri, occorrerà riportare per ciascun criterio anche il valore in euro riferito ai singoli sottocriteri, anche questi ultimi opportunamente descritti”.

QUESITO 20)

1. Nella tavola ST.1.2 RELATIVAMENTE AI MICROPALI TRATTO 1 non è specificata l'armatura ne il diametro del foro è possibile sapere che armatura è prevista?
2. Non riusciamo a trovare le specifiche inerenti i TIRANTI ossia:
 - I tiranti sono provvisori o definitivi?
 - Lung. totale e bulbo
 - Tubo valvolato?
 - Sacco otturatore?

RISPOSTA:

1. La fondazione degli appoggi della passerella come rappresentata in tavola ST.1.2 avviene su pali ad elica che utilizzano le proprietà della vite per creare un contrasto alle azioni esterne di compressione e trazione. Questi sono costituiti da un fusto tubolare cilindrico in acciaio ad alta resistenza, armato con viti elicoidali e dotati di punta di perforazione. L'avanzamento nel terreno alla profondità desiderata avviene attraverso un processo di "avvitatura", contemporaneamente alla rotazione, viene applicata sulla testa del palo un'azione di compressione. Non si tratta pertanto di micropali di tipo tradizionale, per ulteriori dettagli si rimanda comunque alle pagine 10 ed 11 dell'elaborato ST.R1.1.
2. I tiranti in oggetto sono provvisori in quanto funzionali al sostegno delle palancole di protezione dello scavo per la realizzazione dei sottopassi. La lunghezza totale dei tiranti, come evidenziato nell'elaborato ST.4.6, è di 10 metri, mentre il bulbo è di 5 metri. La tecnologia adottata negli schemi di calcolo è quella del sacco otturatore.

QUESITO 21)

In caso di possesso della certificazione ISO14001, è possibile ridurre di un ulteriore 20% la somma garantita?

RISPOSTA

Si è possibile.