

PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA" NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (D.P.C.M. 25/05/2016)".

CHIARIMENTI

QUESITO 27

Partecipando in RTI, nella quale tutte le imprese sono micro-piccole imprese, è possibile usufruire della riduzione dell'importo della cauzione ai sensi art. 93 c. 7 del D. Lgs 50/2016 come modificato del D.Lgs 56/2017, in quanto micro/piccole imprese?

RISPOSTA

Si conferma che è possibile usufruire della riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/16, alle condizioni indicate nel predetto articolo.

QUESITO 28

- 1) Si chiede conferma che eventuale copertina e/o indice non vengono conteggiate nel numero massimo di 20 facciate della relazione tecnico descrittiva.
- 2) Si chiede conferma che le certificazioni relative ai criteri W3.1 (BS OHSAS 18001) e W3.2 (ISO 14001), non vengono conteggiate nel numero massimo di 20 facciate della relazione tecnico descrittiva (si pensi al caso di ATI numerosa e alle pagine necessarie) e possono essere allegate a parte.

RISPOSTA

- 1) Si conferma.
- 2) Si conferma.

QUESITO 29

In base alla legge 190 del 2012 all'art. 53 questa spett.le stazione appaltante considera subappalti le seguenti attività con conseguente presentazione della terna di subappaltatori:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- f) fornitura di ferro lavorato?

RISPOSTA:

Si rimanda all'art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

QUESITO 30

Nell'elaborato grafico SE1.1 (segnaletica) sono riportati attraversamenti pedonali per quanto riguarda le Strade Provinciali e attraversamenti ciclopedonali per le Strade Comunali.

ARGELATO | BENTIVOGLIO | CASTELLO D'ARGILE | CASTEL MAGGIORE | GALLIERA | PIEVE DI CENTO | SAN GIORGIO DI PIANO | SAN PIETRO IN CASALE

SEDE CENTRALE

Direzione

Via Fariselli 4 40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 711
fax 051 89 04 790
partita IVA e CF 02855851206
P.E.C: unione@pec.renogalliera.it

SERVIZI ALLA PERSONA

Via Pescerelli 47
40018 San Pietro in Casale
tel. 051 89 04 852-851
fax 051 4689602
protocollo.persona@renogalliera.it

SISTEMI INFORMATIVI

Via Argelati 4
40050 Argelato
tel. 051 89 04 777
fax 051 74 17 283
informatica@renogalliera.it

POLIZIA MUNICIPALE

Via Fariselli 4
40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 750 n. verde 800 800 606
fax 051 89 04 794
pm@renogalliera.it
P.E.C: pm@pec.renogalliera.it

Questo è in contrasto con le tavole delle miglione che indicano solo attraversamenti pedonali. Si chiede quale indicazione sia da ritenersi prevalente.

RISPOSTA:

Sulle strade provinciali sono ammessi esclusivamente attraversamenti pedonali.